



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел: 54-68-33, факс: 54-69-62. E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения надзорного органа, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному казенному учреждению средняя
общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской области
(МОКУ СОШ п. Безбожник)

Ответственному должностному лицу:
Директору МОКУ СОШ п. Безбожник
Михеевой Ирине Владимировне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировской
области по пожарному надзору Матвеевкова А.Н.

от «08» апреля 2019 года № 12,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 30 мин «24» апреля 2019 г.,

проведена внеплановая проверка государственным инспектором Кировской области по пожарному
надзору Рябовым М.Л.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-
их) проверку,

здания МОКУ СОШ п. Безбожник

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область Мурашинский район п. Безбожник
ул. Почтовая д. 38

совместно с директором МОКУ СОШ п. Безбожник Михеевой Ириной Владимировной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпис- ь) о выполне- нии (указыв- ается только выполне- ние)
1	2	3		4
4.	Пути эвакуации (общие коридоры и лестничные клетки) не освещены в соответствии со СНиП 23-05 (СП	ППР в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.22; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности» ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.52, ст.53, ст.82,	01.04.2020	

1	2	3	4
	52.13130) аварийным (эвакуационным) освещением.	ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.3.1; СП 52.13130.2011 п. п. 7.104-7.114	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Государственный инспектор
Кировской области
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора)

Рябов М.Л.

(фамилия, инициалы)

“ 24 ” апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МОКУ СОШ

п. Безбожник

(должность)

Михеева И.В.

(фамилия, инициалы)

“ 24 ” апреля 20 19 г.

Отметка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России: 121357, г. Москва, ул. Ватуткина, 1, тел./факс: 8 (449) 983-68-57, телефон доверия: 8 (445) 400-99-99.
Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.